

Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany
www.agrolab.de

AGROLAB Umwelt Kiel Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel

VAMDRUP VANDVÆRK
BALLEGÅRDSVEJ 15A
6580 VAMDRUP
DÄNEMARK

Dato 14.09.2017
Kundenr. 10046906

ANALYSERAPPORT 1854577 - 295897

Ordre 1854577 Vamdrup Vandværk - rentvandsafgang
Analyse nr. 295897 Drikkevand Danmark
Projekt 4320 Vamdrup Vandværk Drikkevand
Prøvens ankomst 11.09.2017
Prøvetagning 11.09.2017 08:52
Prøvetager AL-North Berit Jepsen
Kunde-prøvebetegnelse A40000230357
Formål Drikkevandskontrol, vandværk
Omfang Kontrol af org. mikroforureninger
Udtagningssted Vamdrup Vandværk
Rentvandsafgang
Gade Ballegårdsvej 15A
Postnummer/Sted 6580 Vamdrup
Anlægs-ID 72878

Enhed Resultat Påvisningsgrænse Kvantificeringsgr. Grænseværdi BEK Metode

Fysisk-kemisk Parameter

Temperatur (Feltmåling)	°C	9,7	0		DIN 38404-4 (C 4)
-------------------------	----	-----	---	--	-------------------

Pesticider og nedbrydningsprodukter

Chloridazon	µg/l	<0,01 (LOD)	0,01	0,03	DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)(BB)	u)
Desphenyl-Chloridazon	µg/l	<0,02		0,02	DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)(BB)	u)

Ikke relevant metabolit

Methyl-Desphenyl-Chloridazon *	µg/l	<0,010 (LOD)	0,01	0,025	DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)(BB)	
--------------------------------	------	--------------	------	-------	------------------------------------	--

Symbolet "<" eller i.k. i kolonnen "Resultat" betyder, at stoffet ikke kan kvantificeres, da det ligger under kvantificeringsgrænsen

Symbolet "<...(LOD)" eller i.d. i kolonnen "Resultat" betyder, at stoffet ikke kan detekteres, da det ligger under detektionsgrænsen.

u) Analyseret på andet akkrediteret Agrolab-laboratorie

Agrolab grupper laboratorier

Undersøgt af

(BB) AGROLAB Beliggenhed Eching / Ammersee, Moosstrasse 6 a, 82279 Eching / Ammersee

Metode

DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)

(BB) AGROLAB Beliggenhed Eching / Ammersee, Moosstrasse 6 a, 82279 Eching / Ammersee, akkrediteret til metoden citerede ISO/IEC 17025:2005, Akkreditering certifikat: D-PL-14289_01_00

Metode

DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)

Vandet overholder kvalitetskravene i BEK nr 802 af 01/06/2016.